

## CONDITIONS D'ACCEPTATION

# Transformateurs contenant des PCB

|             |           |
|-------------|-----------|
| Code Eural  | 16 02 09* |
| Code déchet | 049001    |

### DESCRIPTION

Les transformateurs contenant des PCB sont hors tension, ne présentent pas de fuites ni de traces extérieures de PCB ou huile. Les appareils ne peuvent contenir que des liquides contenant ou ayant contenu des PCB ou des PCT (tels que les liquides d'isolation typiques Askarel, Chlorphen et Pyralène).

### CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES

#### Conditions générales :

- Pas d'autre pollution que par des PCB ou PCT
- Pas de transformateurs avec fuite. Un transformateur qui fuit ne peut être enlevé qu'après pompage complet.
- Pas de grands transformateurs qui n'entrent pas dans un fût métallique à couvercle.

#### Conditions d'emballage :

- Les transformateurs sont emballés dans des fûts métalliques approuvés UN pouvant recueillir au moins 1,25 fois le contenu (huile PCB) de l'appareil.
- Un produit absorbant capable d'absorber au minimum 1,1 fois le volume du liquide se trouvant dans les appareils doit être ajouté dans le fût.