

CONDITIONS D'ACCEPTATION

Condensateurs contenant des PCB

Code Eural	16 02 09*
Code déchet	049002

DESCRIPTION

Les condensateurs contenant des PCB sont débranchés, hors tension, sans fuites et clairement court-circuités. Les appareils ne peuvent contenir que des liquides contenant ou ayant contenu des PCB ou PCT (tels que les liquides d'isolation typiques Askarel, Chlorphen et Pyralène).

CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES

Conditions générales :

- Pas d'autre pollution que par des PCB ou PCT
- Pas de condensateurs avec fuite
- Pas de condensateurs qui ne sont pas clairement court-circuités
- Pas de grandes condensateurs qui n'entrent pas dans un fût métallique à couvercle

Conditions d'emballage :

- Ils sont emballés dans des fûts métalliques étanches approuvés UN pouvant recueillir au moins 1,25 fois le contenu (huile PCB) de l'appareil.
- Un produit absorbant capable d'absorber au minimum 1,1 fois le volume nominal d'huile (PCB) de l'appareil doit être ajouté dans le fût.